

Attest

TÜV NORD Nederland B.V. verklaart met verwijzing:

TÜV-NL-TYPE-TEST-2400-A-773

verklaart dat het ontwerp en de bouw van het hieronder vermelde product voldoet aan de eisen en test methoden, zoals gesteld door beproeving met loads conform NEN-EN 13374:2013 Klasse A. Het product ligt buiten de scope van toepassing van NEN-EN 13374:2013. Het betreft alleen beproeven van de afscherming aan kopzijde van gevels tegen EN 13374:2013 met loads conform klasse A.

TÜVNORD

TÜV NORD Nederland B.V.

Attest statement
2400-A-773

tuv.nl

**Fabrikant
Adres**

AHRSS
De Wymerts 2
8701WT Bolsward

**Productomschrijving
Type**

Roof Shelter
Tijdelijke vloerrandbeveiliging kopzijde gevels voor hellende daken van 10° t/m 50°, waarbij de montagevoorwaarden tijdens testen mogelijk anders zijn dan mogelijk in de praktijk. Dit certificaat is derhalve niet onbeperkt geldig voor de praktijk.

Certificaatnummer

TÜV-NL-TYPE-TEST-2400-A-773

Bijlage(n)

2400-A-733 RAPPORT_EN13374_NL-REV2026

**Aanvullende
opmerking(en)**


Het hekwerk is getest met M8x50 houtdraadbouten (DIN 571) op een houten ondergrond (underlayment + vuren (C22) binten) in nieuwstaat.

Opgesteld

20-12-2016

Geldigheid

Alleen voor het geteste exemplaar.



Son en Breugel, 22.05.2026 (rev 1, context van scope aangepast)

Dhr. E.W.A.C. Franken

TÜV NORD Nederland B.V.

Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel
tuv.nl

TÜV®

TÜVNORDGROUP